



Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Consommation sous 230 V~	Veille 10 mA~ / alarme 20 mA~
Sortie commutée	Inverseur 2 A 250 V~ / Pmax. 60 VA
Niveau sonore	85 dB (A) à 1 m
Capacité des bornes	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Température d'utilisation	0 °C ... +40 °C
Classes de protection	IP 30 / IK 04
Longueur max. de la sonde	< 1 m
Media In One	CPL


Description



Installation



Raccordement



⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Fonctionnement

Mise sous tension

Le voyant «**présence tension**» s'allume en **vert**
Le voyant «**détection**» **clignote en jaune / rouge** pendant quelques secondes puis s'éteint.

Détection d'un liquide conducteur ou court-circuit de la sonde

Le voyant «**détection**» s'allume en **rouge fixe**,
Le **buzzer** intégré émet un **son intermittent**,
Le **relais** interne change d'état,
Une commande de scénario **In One** est émise par courant porteur (CPL) vers le(s) produit(s) In One associé(s) lors de l'apprentissage.

Mode TEST

Un appui sur le bouton **TEST** simule une détection d'inondation jusqu'au relâchement (le bouton TEST est accessible uniquement lorsque l'enjoliveur est démonté).


- Le **détecteur d'inondation réf. 675 22** est compatible avec le **gestionnaire de scénarios Céliane réf. 672 84**.
- Il peut être associé à des produits **In One radio** par l'intermédiaire de l'**interface modulaire CPL / RF réf. 036 06**.

Définitions

Apprentissage : procédure qui permet de définir et d'enregistrer un scénario.

Scénario : ensemble de commandes exécutées simultanément sur les différents récepteurs associés à l'émetteur lors de l'apprentissage.


Montage



Références accessoires	finition	
	blanc	titane
enjoliveur	681 85	684 85
plaque (*) + support	686 35 + 802 52	689 05 + 802 52
cadre pour installation en saillie	802 42	802 45

(*) autres finitions de plaques disponibles : consultez le catalogue général Legrand

Insérer le mécanisme dans son support avant le raccordement.



Problèmes et solutions


Problème	Cause	Solution
Le voyant learn s'allume pendant 5 secondes	L'apprentissage est impossible	Installer des produits compatibles
Le voyant learn s'allume pendant 10 secondes	Le nombre d'émetteurs mémorisés est supérieur à 32	Supprimer les scénarios inutilisés
Pendant l'apprentissage, le voyant learn ne clignote plus	Le mode apprentissage se ferme après 10 minutes (sans action)	Recommencer l'apprentissage
La touche fonction programmée ne fonctionne pas	Après un appui sur le bouton learn, l'apprentissage de la touche fonction se fait dans la minute qui suit	Recommencer l'apprentissage
A l'enregistrement du scénario, les voyants learn de certains récepteurs ne s'éteignent pas	Mauvaise communication entre les produits	Vérifier le câblage (connexions); Rechercher l'existence d'un dispositif perturbateur, l'isoler avec un filtre

Apprentissage du scénario


Etape 1 : débiter l'apprentissage (sur l'émetteur)



Etape 2 : ajouter un acteur au scénario (sur le récepteur)



Etape 3 : enregistrer le scénario (sur l'émetteur)




Modification d'un scénario


Etape 1 : ouvrir le scénario (sur l'émetteur)



Etape 2 : modifier l'état d'un acteur du scénario (sur le récepteur)



Etape 3 : enregistrer le scénario (sur l'émetteur)




Effacement d'un scénario


Effacer tous les scénarios liés à ce produits (sur l'émetteur)




Légende

 Le voyant s'éteint

 Le voyant clignote lentement

 Le voyant clignote rapidement

 Le voyant flashe

DECLARATION **CE** **DE CONFORMITE**
DECLARATION OF CONFORMITY

Nous déclarons que les produits satisfont aux dispositions de :

We declare that the products satisfy the provisions of :

**La Directive 1999/5/CE du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 1999 "R&TTE"**

*Directive 1999/5/EC of the European Parliament
and of the Council of 9 march 1999 "R&TTE"*

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur

*on condition that they are used in the manner
intended and/or in accordance with the current
installation standards and/or with the manufacturer's
recommandantions*